

Obec Z Á M U T O V

Číslo: 9/2019- 04 Mi

Zámutov 08. 03. 2019

ROZHODNUTIE

Verejná vyhláška

Východoslovenská distribučná a.s. Košice ako stavebník, dňa 08. 01. 2019 podala návrh na kolaudáciu stavby: Zámutov- rozšírenie DS NN- BTS – energetická líniová stavba, na parcelách CKN číslo 4, 1629/2, 1629/4, 3648, 3649, 3657, 3690 a na parcele EKN číslo 2342 v zastavanom území a mimo zastavaného územia k.ú. Zámutov. Stavba bola povolená stavebným povolením číslo 237/ 2018- 04 Mi, zo dňa 24. 05. 2018, právoplatné dňa 27. 06. 2018.

Obec Zámutov, ako správny orgán a stavebný úrad miestne a vecne príslušný podľa § 117 ods. (1) zákona číslo 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon), po uskutočnení kolaudačného konania v súlade s § 80 a 81, postupujúc podľa § 82 stavebného zákona a § 20 Vyhl. č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona stavebníkovi:

Východoslovenská distribučná a.s., Mlynská 31 Košice,

povoľuje

užívať stavbu: **„ZÁMUTOV- ROZŠÍRENIE DISTRIBUČNEJ SÚSTAVY NN- BTS“**- inžinierska líniová stavba- stavba pre energetiku, ktorá bola uskutočnená v zastavanom území a mimo zastavaného územia obce Zámutov.

Stavba pozostáva z objektov:

SO- 01- Rozšírenie distribučného rozvodu NN

Nové NN zemné vedenie napojené z voľného vývodu TS 1305-0010, zriadené káblom NAYY-J 4 x 150 o dĺžke 400 m. Pri p.b. č. 89 VVN vedenia č. 6716 je zriadená pilierová skriňa SPP a z nej je zrealizované napojenie BTS z nového ER.

Trasovanie nového NN vedenia vyplýva z „Porealizačného zamerania stavby *Zámutov- rozšírenie DS NN z existujúcej TS1305-0010TS a SPP č. 1*, ktoré dňa 04. 12. 2018 vyhotovil geodet Ing. Jana Jartysová a autorizačne overil dňa 04. 12. 2018 Ing. Milan Jartys- autorizovaný geodet a kartograf, a.č. 1030. Trasa zrealizovanej stavby vyplýva tiež zo situácie stavby „Plán skutočného vyhotovenia“, výkres č. P3-2308.17, overil stavbyvedúci Štefan Košč, ev.č. 03922+24-33+

Pre užívanie stavby sa stanovujú tieto podmienky

- 1.Stavebník a užívateľ sú oprávnení užívať stavbu len na účel určený týmto kolaudačným rozhodnutím, ako stavbu pre energetiku.
- 2.Udržovať stavbu v dobrom stavebnom stave tak, aby nevznikalo nebezpečenstvo požiarov a hygienických závad, aby nedochádzalo k jej znehodnoteniu alebo ohrozeniu jej vzhľadu a aby sa čo najviac predĺžila užívateľnosť stavby.
- 3.Vlastník energetického zariadenia je povinný zabezpečovať jeho prevádzku, údržbu a opravy tak, aby toto zariadenie neohrozilo život, zdravie a majetok osôb alebo nespôsobovalo poruchu

Obec Zámutov, strana 2 rozhodnutia číslo 9/2019- 04 Mi, zo dňa 08. 03. 2019

v distribučnej alebo v prenosovej sústave. Je povinný vykonávať pravidelné revízie a skúšky energetického zariadenia v súlade s vyhl. č. 508/ 2009 Z.z.. a v súlade s príslušnými STN v oblasti energetiky.

4.Pri prevádzke energetického zariadenia je potrebné udržiavať ochranné pásma v súlade s § 43 zákona číslo 251/2012 Z.z. o energetike v znení nesk. predpisov.

5.V rámci užívania stavby zabezpečovať ochranu verejných záujmov a dbať na ochranu práv a oprávnených záujmov účastníkov konania.

6.Dbať na dodržanie bezpečnostných predpisov a na bezpečnosť technických zariadení uskutočnenej energetickej stavby. Za bezpečný stav elektrického zariadenia v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. a vyhl.č. 508/2009 Z.z., je zodpovedný prevádzkovateľ elektrického zariadenia. Manipuláciou na zariadení poverovať len pracovníkov s kvalifikáciou podľa vyhl.č. 508/ 2009 Z.z. v znení nesk. predpisov.

7.Definitívnu úpravu terénu po výkope ryhy na uloženie zemného kábla NN vedenia na pozemkoch iných vlastníkov, ukončiť do 30.03. 2019. (Ide o urovanie terénu po prípadnom sadnutí zeminy).

8.Stavba, na ktorú sa vzťahuje toto kolaudačné rozhodnutie je energetické zariadenie budované vo verejnom záujme. Práva a povinnosti držiteľa povolenia a otázky týkajúce sa uplatnenia náhrady za vecné bremená, vyplývajú z § 11 zákona číslo 251/ 2012 Z.z. o energetike. Vykonanie záznamu vecného bremena do katastra nehnuteľnosti SR je oprávnený podať držiteľ povolenia.. Na vykonanie záznamu vecného bremena do katastra nehnuteľnosti sa vyžaduje geometrický na zriadenie vecného bremena. Vlastník nehnuteľnosti má za zriadenie vecného bremena nárok na primeranú jednorazovú náhradu. (§ 11 ods. (9) zák. o energetike). Právo vlastníka nehnuteľnosti na uplatnenie nároku na primeranú jednorazovú náhradu vyplýva z § 11 ods. (10) zákona o energetike.

V rámci kolaudačného konania účastníci konania neuplatnili námietky, preto v tomto rozhodnutí sa vylučuje časť rozhodnutie o námietkach účastníkov konania.

Odôvodnenie

Východoslovenská distribučná a.s. Košice ako stavebník, dňa 08. 01. 2019 podala návrh na kolaudáciu stavby: Zámutov- rozšírenie DS NN- BTS – energetická líniová stavba na parcelách CKN číslo 4, 1629/2, 1629/4, 3648, 3649, 3657, 3690 a na parcele EKN číslo 2342 v zastavanom území a mimo zastavaného územia k.ú. Zámutov. Stavba bola povolená stavebným povolením číslo 237/ 2018- 04 Mi, zo dňa 24. 05. 2018, právoplatné dňa 27. 06. 2018. Bolo vybudované nové NN zemné vedenie napojené z voľného vývodu TS 1305-0010, zriadené káblom NAYY-J 4 x 150 o dĺžke 400 m. Pri p.b. č. 89 VVN vedenia č. 6716 je zriadená pilierová skriňa SPP a z nej napojenie nového ER. Stavba bola vyvolaná požiadavkou pre napojenie základňovej stanice mobilných sietí.

Nakoľko predložený návrh a k nemu doložené doklady neposkytovali dostatočný podklad pre posúdenie možnosti kolaudácie uvedenej stavby, stavebný úrad dňa 25. 01. 2019 vyzval navrhovateľa, aby v stanovenej lehote svoj návrh doplnil ako to upravuje § 17 vyhl. č. 453/200 Z.z. a do doby doplnenia, správne konanie prerušil.

Po doplnení návrhu, stavebný úrad dňa 06. 02. 2019 podľa § 80 ods. (1) stavebného zákona oznámil začatie kolaudačného konania jeho účastníkom a dotknutým orgánom a na prerokovanie návrhu nariadil ústne konanie, ktoré sa uskutočnilo dňa 05. 03. 2019. Podľa §18 ods. 3 v spojení s § 26 ods. 1 zákona číslo 71/1976 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), bolo kolaudačné konanie oznámené aj verejnou vyhláškou vyvesením na úradnej tabuli obce a na jej webovej stránke od 07. 02. 2019, do 18. 02. 2019.

V kolaudačnom konaní a po vykonaní miestneho šetrenia stavebný úrad podľa § 81 stavebného zákona preskúmal a posúdil obsahovú a dokladovú časť predloženého návrhu na kolaudáciu stavby .pričom zistil, že podmienky pre realizáciu stavby uložené v stavebnom povolení číslo 237/2018- 04 boli splnené. Stavba bola vybudovaná v súlade s vyhl. č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. Stavebník predložil doklady o výsledkoch predpísaných skúšok z ktorých vyplýva, že stavba spĺňa požiadavky platných právnych noriem a príslušných STN. Z predložených dokladov a zo záverov kolaudačného konania vyplýva, že skutočné zrealizovanie stavby a jej užívanie nebude ohrozovať verejné záujmy, predovšetkým z hľadiska ochrany života a zdravia osôb a bezpečnosti práce a technických

Obec Zámutov, strana 3 rozhodnutia číslo 9/2019- 04 Mi, zo dňa 08. 03. 2019

zariadení. Dotknuté orgány ku kolaudácii stavby vyjadrili súhlasné stanoviská. Zo strany účastníkov konania neboli uplatnené žiadne námietky. Na stavbe neboli zistené nedostatky, ktoré by bránili jej užívaniu.

Ako podklad pre kolaudačné rozhodnutie slúžili doklady: Zápis z odovzdania a prevzatia stavby, projekt skutočného vyhotovenia stavby, vyjadrenia dotknutých orgánov: OÚ Vranov n.T., odbor star. o ŽP úsek ŠSOH- písomné vyjadrenie zo dňa 11.2.2019, VVS- a.,s. OZ Vranov n.T.- vyjadrenie zapísané v protokole z kolaudačného konania, Rozhodnutie OÚ Vranov n.T.,- odbor CD a PK č. 2018/010523-002, z ktorého vyplýva splnenie podmienky stavebného povolenia cit. v texte, viď bod 7.7 a 7.6, stanovisko OR PZ SR ODI Vranov n.T. č. 28-098/2018 (podporné stanovisko k citovanému rozh. OÚ odbor CD a PK), doklady o vytýčení PIS (plynovod, telek. káble, vodovod a kanalizácia), certifikáty stavebných výrobkov a vyhlásenia zhody, Správa o odbornej skúške a prehliadke el. zariadenia podľa vyhl. č. 508/ 2009 Z.z., odovzdávací protokol o polohovom vytýčení trasy NN kábla zo dňa 15. 10. 2018, geodetická dokumentácia- zameranie trasy el. vedenia, stavebné povolenie č. 237/2018- 04, protokol z kolaudačného konania a poznatky získané vlastným prieskum a pri ústnom konaní.

Stavba pri dodržaní podmienok tohto rozhodnutia nebude mať negatívne účinky na životné prostredie a nebude nad mieru primeranú pomerom obmedzovať práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. Po podrobnom preskúmaní predložených písomností a dokladov, vykonanej obhliadke stavby a po prerokovaní s účastníkmi konania stavebný úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.

Poučenie

Podľa § 53 a § 54 ods. 1 a 2 zákona číslo č.71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia, obci Zámutov, adr. Obecný úrad Zámutov, 094 15 Zámutov. Toto rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku (zák.č. 162/2015 Z.z.).

Stanislav D u d a
starosta obce

Doručí sa

-Východoslovenská distribučná a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice

-Doručí sa verejnou vyhláškou: Vlastníkom stavbou dotknutých pozemkov.

Na vedomie

-Ing. Jozef Sabol, VSD a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice

-Okresný úrad Vranov n.T., odbor star. o ŽP- ŠSOH, ŠOP, NS č.5, 093 01 Vranov n.T.

-Okresný úrad Vranov n.T, NS č. 5, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií Vranov n.T.

Obec Zámutov, strana 4 rozhodnutia číslo 9/2019- 04 Mi, zo dňa 08. 03. 2019

- Inšpektorát práce, Konštantínova 6, 080 01 Prešov
- HaZZ OR Vranov n.T., A. Dubčeka 881, 093 01 Vranov n.T.
- RÚVZ, Pribinova 95, 093 01 Vranov n.T.
- VVS a.s. OZ Vranov n.T., Mlynská 1415, 093 01 Vranov n. T.
- SPP distribúcia a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26

Účastníkom konania, t.j. vlastníkom pozemkov, ktoré boli stavbou opísanou v tomto rozhodnutí dotknuté, sa toto rozhodnutie oznamuje (doručuje) verejnou vyhláškou. Rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 18 ods. 3) a podľa § 26 ods. 1) zákona číslo 71/ 1967 Zb. o správnom konaní v znení nesk. predpisov (správny poriadok), lebo pobyt všetkých účastníkov konania nie je stavebnému úradu známy a ide o líniovú stavbu- stavbu s veľkým počtom účastníkov konania. Podľa § 26 ods. 2) správneho poriadku sa toto oznámenie vyvesí po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce Zámutov. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Vyvesené dňa: 11. 03. 2019

.....

Zvesené dňa.....

.....