

OBEC ZÁMUTOV

Číslo: 492/2022-03 Mi

Zámutov, 28.10.2022

Vec

VSD a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice

• Žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu: „**Zámutov- 14 RD- VN, TS, NN**“ v k.ú. **Zámutov**.

• **Oznámenie o začatí stavebného konania - VEREJNÁ VYHLÁŠKA.**

Spoločnosť VSD a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, prostredníctvom splnomocneného zástupcu EL PRO KAN s.r.o. Vranov n.T., M.R. Štefánika 212/181, 093 01 Vranov n.T ako stavebník, podala dňa 20.09.2022 žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu: „**Zámutov 14 RD- VN, TS, NN**“- inžinierska energetická stavba, ktorá sa má uskutočniť na pozemkoch v zastavanom území, z časti aj mimo zastavaného územia obce Zámutov, v trase podľa situácie stavby, výkres číslo 02, dokumentácie vyhotovenej projektantom EL PRO KAN Vranov n/T, zodpovedný projektant Ing. Michal Kandala, arch. číslo dokumentácie AF4-76/2021, z obdobia 07/2022, (rozsiahla stavba). O umiestnení stavby bolo rozhodnuté územným rozhodnutím č. 188/2022-05 Mi zo dňa 14.06.2022, právoplatné dňa 15.07.2022. Stavebník svoju žiadosť požadovaným spôsobom doplnil dňa 25.10.2022.

Predmetom riešenia je:

→ **PS-01 Trafostanica**

Úsek 01 Trafostanica

Nová koncová trafostanica HKP 1ks, VN/NN- Transformátor 250 kVA- 1 ks

→ **SO 01- Silnoprúdové elektrické rozvody**

→ **Úsek 01- Nové VN vedenie vzduchom,**

VN: AXCES 3x70/25- káblové vedenie vzduchom, nová trasa v dĺžke 188 m.

VN: Nový jednoduchý betónový podperný bod VN vedenia 2 ks

VN: Nový dvojité betónový podperný bod 4 ks.

→ **Úsek 02- Nové VN vedenie v zemi**

VN: AXCES 3x70/25 –káblové vedenie v zemi (nová trasa)- v dĺžke 62 m.

→ **Úsek 03- Zriadenie VN vedenia v existujúcej trase NN**

VN: AXCES – káblové vedenie vzduchom 3x 70/25 v celkovej dĺžke 110 m- v existujúcej trase nadzemného NN vedenia.

VN: Jednoduchý betónový podperný bod VN- výmena za existujúce -3 ks

→ **Úsek 04- Nové NN vedenie vzduchom**

VN: NFA2X 4x120 – káblové vedenie vzduchom (v novej trase s VN), v celkovej dĺžke 110 m,

→ **Úsek 05- Nové NN vedenie v zemi**

NN: Káblové vedenie v zemi- NAYY-J 4x 150 v celkovej dĺžke 289 m,

NN: Nové podzemné NN vedenie káblom 2x (NAYY-J 4x 150) v celkovej dĺžke 279 m,

NN- Rozpojovacia skriňa SR- 4 ks.

NN: Prípojková skriňa SPP 6 ks.

→ **Úsek 06- Nové optické vedenie v zemi**

OK HDPE 40/33- Optochránička v dĺžke 568 m.

→ **Úsek 07- Nové odberné elektrické zariadenie**

OEZ: Plastový pilierový elektromerové rozvádzač ER- 14 ks.

OEZ: NAYY-J 4x25 RE- káblové OEZ vedenie v zemi v novej trase 28 m

→ **Úsek 08- Verejné osvetlenie v zemi**

VO: AYKY-J 4x16 RE- káblové vedenie v zemi, (v novej trase s NN)- 565 m

VO: Nové oceľové podperné body v počte 14 ks.

Opis trasy:

→Nová kiosková Trafostanica sa zriadi vo voľnom teréne na parcele CKN č. 1175/10 k.ú. Zámutov, (vedľa chodníka pri pozemnej komunikácii PSK).

Do voľného terénu sa osadia nové betónové podperné body VN vedenia. Vo voľnom teréne sa existujúce podperné body NN vedenia č. VN 498_PAFO1_5, č. VN498_PAFO1_6 a č. VN 498_PAFO1_7, vymenia za nové podperné body na pôvodných parcelách.

Nový izolovaný kábel navrhovaného nadzemného VN vedenia odbočí z nového betónového podperného bodu (PB) VN498_P58_22, cez navrhovaný zvislý úsekový odpínač VN vedenia. Na nový PB č. VN498_P58_22 VN vedenia sa presmerujú existujúce laná VN vedenia. Tento kábel bude vedený vzduchom cez nové jednoduché betónové PB č. VN498_PAFO1_1 až č. VN498_PAFO1_4 ponad voľný terén vedľa miestnej cesty. Následne bude nový izolovaný kábel navrhovaného VN vedenia vedený cez vymenené podperné body VN vedenia č. VN498_PAFO1_5 až č. VN498_PAFO1_7 a ukončí sa na novom dvojitom betónovom PB č. VN498_PAFO1_8 VN vedenia. Celková dĺžka novej trasy navrhovaného nadzemného VN vedenia je 188m. Dĺžka existujúcej trasy NN vedenia pre zriadenie navrhovaného nadzemného VN vedenia je 110m. Trasy budú realizované na parcelách CKN č. 1224- v stave reg. "e" je to parcela 528/28, EKN č. 57/2, CKN č. 1626/1, CKN č. 1175/5, 1175/10 k.ú. Zámutov.

→Navrhovaný nadzemný VN kábel prejde do zeme na novom dvojitom betónovom PB č. VN498_PAFO1_8 VN vedenia, ktorý sa nachádza vo voľnom teréne na parcele CKN č. 1175/5, vedľa pozemnej komunikácie a ukončí sa vo VN poistkovej skrini novej kioskovej Trafostanice. Celková dĺžka trasy nového podzemného VN vedenia je 62 m.

→Na miesto zrejme zo situácie, do voľného terénu sa osadia nové plastové prípojkové skrine SPP č.1 až SPP č. 6 a nové plastové pilierové rozpojovacie skrine SR č. 1 až SR č.4. Vedľa plastových pilierových prípojkových skriň SPP č.1 až SPP č.6 a plastovej pilierovej rozpojovacej skrini SR č.2, sa osadia nové pilierové elektromerové rozvádzače. Uvedené elektrické zariadenia budú realizované na parcele CKN č. 3648.

→Nový izolovaný kábel navrhovaného nadzemného NN vedenia začne na novom jednoduchom PB č. VN498_PAFO1_2 VN vedenia. Tento kábel bude vedený vzduchom cez nové betónové PB ponad voľný terén vedľa miestnej cesty a ukončí sa na vymenenom jednoduchom betónovom PB č. VN498_PAFO1_5 VN vedenia na parcele č. CKN č. 1214 v stave reg. „e“ je to parcela 57/2. Celková dĺžka novej trasy navrhovaného nadzemného NN vedenia je 110 m.

→Navrhované podzemné NN vedenie prejde do zeme na novom dvojitom betónovom PB č. VN498_PAFO1_8 VN vedenia, (na parcele CKN č.1175/5), vedľa pozemnej komunikácie. Podzemné NN vedenie 2x (NAYY-J 4x150) bude pokračovať v zelenom páse na parc. CKN č. 1175/5 a 1175/10 vedľa chodníka pri pozemnej komunikácii PSK, spolu s novým podzemným VN káblovým vedením a ukončí sa v NN rozvádzači novej kioskovej Trafostanici. Navrhované podzemné vedenie bude zaslučkované v nových plastových pilierových rozpojovacích skriniach SR č. 3 a SR č.4, každý kábel samostatne. V úseku medzi SR č.3, SR č. 4 a novým dvojitim PB č. VN498_PAFO1_8, sa na parcelách CKN č. 1175/5 a 1175/10 pripoľoží do navrhovanej trasy VN a NN vedenia dvojica káblov 2x (NAYY-J 4x 150), pre znovunapojenie existujúcich nadzemných NN vedení na PB č. VN498_PAFO1_8.

Dĺžka trasy nového podzemného NN vedenia 2x (NAYY-J 4x150) je 62 m.

→Z NN rozvádzača novej kioskovej trafostanice začne prvá a druhá vetva nového podzemného NN vedenia 2x (NAYY-J 4x150). Dvojica nových NN káblov bude vedená cez parcelu 1175/10, kde v zelenom páse v areáli školy sa lomí, následne podvrávkou bude križovať pozemnú komunikáciu parc. č. EKN č. 2181/1, prejde na parcelu EKN č. 2451/2, pokračuje pri okraji tejto parcely a pri okraji parcely CKN č. 3650, smerom k novej IBV. Druhá vetva nového podzemného NN vedenia bude ukončená v novej pilierovej rozpojovacej skrini SR č. 2 na parcele č. 3648. Prvá vetva nového NN vedenia bude striedavo slučkovaná v nových pilierových skriniach SR č.2 a SPP č.1 až SPP č.5 a bude ukončená v novej pilierovej prípojkovacej skrini SPP č.6. Dĺžka trasy nového podzemného NN vedenia NAYY-J 4x 150 je 501 m, pričom dĺžka prvej vetvy je 501 m a dĺžka druhej vetvy je 217 m.

→Z NN rozvádzača novej kioskovej Trafostanice začne tretia vetva nového podzemného NN vedenia NAYY-J 4x150m, pričom bude vedená v zelenom páse parcely CKN č. 1175/10 a bude ukončená

v novej pilierovej rozpojovacej skrini SR č. 1. Dĺžka trasy nového podzemného NN vedenia NAYY-J 4x 150 je 5 m.

→Do spoločného výkopu s vyššie uvedenými novými podzemnými VN a NN káblami, sa uloží chránička pre nový podzemný optický kábel v celkovej dĺžke 568 m.

→Vedľa pilierových skriň SR č. 2 a SPP č. 1 až SPP č. 6, sa na verejne prístupných miestach, na spoločnej hranici parcely CKN č. 3648, s hranicou jednotlivých parciel pre novú výstavbu domov, osadia nové plastové pilierové elektromerové rozvádzače ER, ktoré budú slúžiť na meranie spotreby elektrickej energie pre jednotlivé vyznačené parcely, (odberné miesta).

→Vedľa pilierových skriň SR č. 2 a SPP č. 1 až SPP č. 6, na verejne prístupných miestach, na hraniciach jednotlivých parciel s parcelou CKN č. 3648, sa zriadia nové oceľové PB verejného osvetlenia. Na mieste zrejmom zo situácie, nové podzemné vedenie pre verejné osvetlenie (VO) AYKY-J 4x 16 RE začne napojením na existujúcom rozvode verejného osvetlenia na navrhovanom PB VN vedenia č.498_PAF01_8. Nové VO vedenie bude vedené v spoločnej trase vo výkope s novým NN vedením, pričom bude slučkované v navrhovaných oceľových PB pre VO a bude ukončené napojením v navrhovanom oceľovom PB č.14. Celková dĺžka trasy nového podzemného vedenia VO, je 565 m.

Po zrealizovaní nového nadzemného VN vedenia sa časť existujúceho nadzemného NN vedenia umiestnená v záhradách pozemkov rod. domov (na p. č. 1237,1241, 1243), v úseku medzi novým PB č. 3, až vymeneným PB č.7, zdemontuje.

Podľa § 61 ods. 4 stavebného zákona, pri líniových stavbách a stavbách s veľkým počtom účastníkov konania stavebný úrad upovedomí účastníkov o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou najmenej 15 dní pred konaním miestneho zisťovania, prípadne ústneho pojednávania a ak sa nekoná ústne pojednávanie, pred uplynutím lehoty určenej podľa odseku 3 cit. § 61.

Obec Zámudov, ako správny orgán a stavebný úrad vecne príslušný podľa § 117 ods. 1 zákona číslo 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon), v súlade s § 61 ods. 1 a ods. 4 stavebného zákona, oznamuje začatie stavebného konania účastníkom konania, ktorých sa navrhovaná stavba dotýka a vlastníkom susedných nehnuteľností verejnou vyhláškou a dotknutým orgánom jednotlivo, (§ 61 ods. 6 stav. zákona).

Podľa § 142h stavebného zákona- (prechodné ustanovenia súvisiace s krízovou situáciou spôsobenou ochorením COVID-19), právnej úpravy účinnej od 25. 04. 2020, počas mimoriadnej situácie, výnimočného stavu alebo núdzového stavu vyhláseného v súvislosti ochorením COVID-19, stavebný úrad

a) vykonáva ústne pojednávanie a miestne šetrenie len v nevyhnutnom rozsahu,

b) môže predĺžiť lehotu na vykonanie úkonu a lehotu na vydanie rozhodnutia bez predchádzajúceho súhlasu odvolacieho orgánu; stavebný úrad je povinný o predĺžení lehoty na vykonanie úkonu a lehoty na vydanie rozhodnutia, s uvedením dôvodu upovedomiť všetkých účastníkov konania,

c) vybaví bez zbytočného odkladu podanie, pri ktorom môže vykonať úkony na základe písomne predloženého návrhu, ktorý poskytuje dostatočný podklad na posúdenie podania bez osobného kontaktu s účastníkmi konania. (V čase vydania tohto oznámenia je mimoriadna situácia v súvislosti s ochorením COVID 19, v SR stále v platnosti.

Na základe citovaného § 142h stavebného zákona, s prihliadnutím na aktuálnu situáciu v SR, pretrvávajúce šírenie nákazy koronavírusu COVID-19 a tiež na skutočnosť, že stavebnému úradu sú známe pomery staveniska a predložená „Žiadosť o vydanie stavebného povolenia“ a k nej doložená dokumentácia a doklady poskytujú dostatočný podklad na posúdenie“Žiadosti“ bez osobného kontaktu s účastníkmi konania, stavebný úrad v zmysle § 61 ods. 2 stavebného zákona upúšťa od ústneho konania.

Účastníci konania môžu prípadné námietky a pripomienky k uskutočneniu stavby uplatniť písomnou formou obci Zámudov- stavebný úrad, 094 15 Zámudov, v lehote 7 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia verejnou vyhláškou. Na neskoršie uplatnené námietky a pripomienky a námietky, ktoré mohli byť uplatnené v územnom konaní, sa neprihliada.

V prípade, že niektorý z účastníkov konania si uplatní právo na ústne konanie a právo nazrieť osobne do „Žiadosti o vydanie stavebného povolenia“, jej dokladov a podkladov pre rozhodnutie (§ 33 ods. 1 a 2 zákona číslo 71/ 1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov- správny poriadok), môže

tak urobiť iba v nevyhnutnom rozsahu, v aktuálnych úradných hodinách. Osobný kontakt je potrebné 3 dni vopred dohodnúť na tel. čísle 057/449 6301, alebo emailom na adrese: zamutov@zamutov.sk.

Podľa § 61 ods. 6 stavebného zákona, dotknuté orgány sú povinné oznámiť svoje stanovisko v rovnakej lehote, v ktorej môžu uplatniť svoje námietky a pripomienky účastníci konania, tiež písomnou formou obci Zámutovej, Obecný úrad, 094 15 Zámutovej. Ak niektorý z dotknutých orgánov potrebuje na riadne posúdenie návrhu dlhší čas, stavebný úrad na jeho žiadosť určenú lehotu pred jej uplynutím primerane predĺži. Ak dotknutý orgán, ktorý bol vyrozumený o začatí územného konania, neoznámi v určenej alebo predĺženej lehote svoje stanovisko k navrhovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.

Účastníci konania a dotknuté orgány sa upovedomujú, že do projektovej dokumentácie (PD) je možné nahliadnuť v kancelárii Obecného úradu Zámutovej, v aktuálnych úradných hodinách, v lehote stanovenej na uplatnenie námietok, pripomienok a stanovísk (v lehote 7 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia verejnou vyhláškou a dotknutým orgánom jednotlivo). Prípadný záujem nahliadnuť do tlačenej formy PD, termín, ako aj čas nazretia, je potrebné 3 dni vopred telefonicky dohodnúť na Obecnom úrade Zámutovej. Prípadný zástupca účastníka konania musí pri ústnom konaní preukázať písomné plnomocenstvo.

Stanislav D u d a
starosta obce

Doručuje sa verejnou vyhláškou účastníkom konania, (§ 61 ods. 4 stav. zákona)

- Obec Zámutovej, Zámutovej 434, 094 15 Zámutovej
- VSD a.s. Košice, Mlynská 31, 042 91 Košice
- Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Radničné námestie č. 8, 965 55 Banská Štiavnica
- Pozemkové spoločenstvo združených pozemkov..., Bývalí urbárci Zámutovej, 094 15 Zámutovej
- Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 817 15 Bratislava
- Ing. Michal Kandala, M.R. Štefánika 212/181, 093 01 Vranov n.T.
- Michal Durila, Zámutovej 99, 094 15 Zámutovej
- Jozef Antol, Zámutovej 102, 094 15 Zámutovej
- Miroslav Baran, Zámutovej 215, 094 15 Zámutovej
- Mária Baranová, Zámutovej 215, 094 15 Zámutovej

a

Ostatní účastníci konania, t.j. právnické a fyzické osoby, ktorých vlastnícke a iné práva k pozemkom alebo stavbám, ako aj k susedným pozemkom a stavbám môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté.

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 18 ods. 3 a podľa § 26 ods. 1 správneho poriadku, v spojení s § 61 ods. 4 stavebného zákona.

Podľa § 26 ods. 2 správneho poriadku, sa toto oznámenie vyvesí po dobu 15 dní na úradnej tabuli správneho orgánu Obec Zámutovej a na internetovej stránke obce Zámutovej. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Vyvesené dňa: 31.10.2022

podpis a pečiatka:.....

Zvesené dňa.....podpis a pečiatka:.....

Ďalej sa oznamuje

- EL PRO KAN s.r.o. Vranov n.T., M.R. Štefánika 212/181, 093 01 Vranov n.T.
 - VSD a.s. Košice, Mlynská 31, 042 91 Košice
 - Okresný úrad Prešov, odbor star. o ŽP, odd. ŠOP a vybraných zložiek ŽP, Nám. mieru3, 081 92 Prešov
 - Okresný úrad Vranov n.T, NS č. 5, odbor star. o ŽP, ŠVS, ŠSOH, ŠOP Vranov n.T.
 - Okresný úrad Vranov n.T., Pozemkový a lesný odbor, Nám. slobody č. 5, 093 01 Vranov n.T.
 - Okresný úrad Vranov n.T, NS č. 5, Odbor cestnej dopravy a PK, 093 01 Vranov n.T.
 - Okresný úrad Vranov n.T., odbor krízového riadenia, NS č.5, 093 01 Vranov n.T.
 - Správa a údržba ciest PSK, Čemernianska 136, 093 03 Vranov n.T.
 - SVP, š.p., OZ, Ďumbierska 14, 040 01 Košice
 - Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Dr. C. Daxnera 91/4, 093 01 Vranov n.T.
 - OR Policajného zboru, ODI, Nemocničná 578/ 4, 093 02 Vranov n.T.
 - HaZZ OR Vranov n.T., A. Dubčeka 881, 093 01 Vranov n.T.
 - Krajský pamiatkový úrad, Hlavná 115, 080 01 Prešov
 - Slovak Telekom, a.s. Poštová 18, 040 01 Košice
 - SPP distribúcia a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 19 Bratislava 26
 - VVS a.s. OZ , Mlynská 1348, 093 01 Vranov n.T.
 - MV- SR, Centrum podpory, odd. telek. služieb, Štúrova 7, 080 01 Prešov
 - MO SR, Agentúra správy majetku, DP Východ, Komenského 39A, 040 01 Košice
 - ORANGE Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
 - O2 Slovakia s.r.o., Einsteinova 24, 852 01 Bratislava
 - ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice
-